

附表

## 深圳市 2025 年 5 月供水水质检测结果汇总表

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	pH 值	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和味	pH 值	评价
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过 1	无异臭、异味		合格	标准限值 取样点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	
1	深圳市水务(集团)有限公司	沙头角水厂	<0.5	0.68	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.52	无	合格	①市场	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.13	合格
2		盐田港水厂	<0.5	0.72	无	7.30	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.63	无	合格	②特检	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格
3		东湖水厂	<0.5	0.84	无	7.14	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.52	无	合格	③外贸宿舍泵站	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格
														①布心	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格
														①和平路	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.10	合格
4		梅林水厂	<0.5	0.74	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.82	无	合格	②莲花北	<0.5	0.59	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格
														②香蜜湖	<0.5	0.34	无	<5	未检出	未检出	无	7.13	合格
5		笔架山水厂	<0.5	0.78	无	7.09	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.96	无	合格	②园岭	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
														②泥岗	<0.5	0.65	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
6		南山水厂	<0.5	0.86	无	7.23	<5	未检出	未检出	0.0000074	0.63	无	合格	③桃源村	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格
7	大涌水厂	<0.5	0.76	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.91	无	合格	②胜发大厦	<0.5	0.49	无	<5	未检出	未检出	无	7.14	合格	
													②蛇口新街	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格	
8	深圳市莲塘供水服务有限公司	莲塘水厂	<0.5	0.62	无	7.09	<5	未检出	未检出	0.0000089	0.57	无	合格	①聚福路西	<0.5	0.30	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
9	深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司	新安水厂	<0.5	0.70	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.27	无	合格	②甲岸村	<0.5	0.64	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
10		朱坳水厂	<0.5	0.76	无	7.10	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.25	无	合格	③山海上城	<0.5	0.52	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
														①81区	<0.5	0.71	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
11	深圳市福永自来水有限公司	凤凰水厂	<0.5	0.81	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.28	无	合格	①兴业路	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
12		立新水厂	<0.5	0.76	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.37	无	合格	③万福人家	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格
13	深圳市宝安区沙井自来水有限公司	长流陂水厂	<0.5	0.62	无	7.11	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.30	无	合格	③新桥	<0.5	0.38	无	<5	未检出	未检出	无	7.23	合格
														②上寮	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格
14		上南水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	深圳市宝安区松岗自来水有限公司	五指耙水厂	<0.5	0.77	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.34	无	合格	①沙浦围村	<0.5	0.70	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
														②山门村	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.23	合格
16		松岗水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

序号	水司名称	类别	出厂水											管网水									
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	pH 值	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和味	pH 值	评价
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异味、异味		标准限值 取样点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异味、异味	6.5-8.5	
17	深圳市宝安区石岩自来水有限公司	石岩湖水厂	<0.5	0.94	无	7.20	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.23	无	合格	②三联	<0.5	0.86	无	<5	未检出	未检出	无	7.11	合格
18	深圳市深水龙华水务有限公司	观澜茜坑水厂	<0.5	0.77	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.78	无	合格	①松元吓	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
			<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	①荷叶榕	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格		
			<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.12	合格	③观澜高新园给水泵站	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.12	合格		
19	深圳市深水龙华水务有限公司	龙华茜坑水厂	<0.5	0.88	无	7.34	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.59	无	合格	①新汽车站	<0.5	0.79	无	<5	未检出	未检出	无	7.16	合格
			<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.07	合格	①新华中学	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.07	合格		
			<0.5	0.75	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格	③宝华大厦	<0.5	0.75	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格		
20		红木山水厂	<0.5	0.84	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.44	无	合格	③华业玫瑰园	<0.5	0.84	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
21	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	中心城水厂	<0.5	0.87	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.47	无	合格	②泰夫人休闲会所	<0.5	0.49	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
			<0.5	0.79	无	<5	未检出	未检出	无	7.13	合格	②区防疫站	<0.5	0.79	无	<5	未检出	未检出	无	7.13	合格		
22		猫仔岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23		獭湖水厂	<0.5	0.85	无	7.17	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.71	无	合格	①宝龙	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.32	合格
24	深圳市布吉供水有限公司	沙湾一水厂	<0.5	0.72	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.63	无	合格	①中兴通讯	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格
25		沙湾二水厂	<0.5	0.94	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.63	无	合格	①中海怡翠	<0.5	0.22	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
			<0.5	0.40	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格	①木棉湾	<0.5	0.40	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格		
26		坂雪岗水厂	<0.5	0.65	无	7.16	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.67	无	合格	②象角塘	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
27	深圳市龙岗坪地供水有限公司	坪地水厂	<0.5	0.59	无	7.32	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.45	无	合格	③中航鼎尚华庭	<0.5	0.19	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格
			<0.5	0.20	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格	②坪西村委侧	<0.5	0.20	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格		
28	深圳市平湖自来水有限公司	苗坑水厂	<0.5	0.64	无	7.36	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.66	无	合格	①嘉湖路	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
			<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	①辅岐路	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格		
29		鹅公岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	深圳市横岗自来水有限公司	南坑水厂	<0.5	0.62	无	7.32	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.57	无	合格	①银信广场	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
			<0.5	0.59	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格	①埔吓	<0.5	0.59	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格		
			<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.14	合格	②圣德堡	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.14	合格		
31		荷坳水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	pH 值	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和味	pH 值	评价
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异味、异味		标准限值 取样点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异味、异味	6.5-8.5	
32	深圳市深水光明水务有限公司	甲子塘水厂	<0.5	0.79	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.26	无	合格	②公明分公司	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
														②塘尾	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
33		光明水厂	<0.5	0.77	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.35	无	合格	②羌下	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.10	合格
															②高正豪景	<0.5	0.48	无	<5	未检出	未检出	无	7.29
34		上村水厂	<0.5	0.83	无	7.10	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.26	无	合格	②莲塘工业区	<0.5	0.60	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格
35	深圳市坪山自来水有限公司	塘岭水厂	<0.5	0.74	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.43	无	合格	①坪山中学	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
														②香江工业园	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
36		三洲田水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37		田心水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38		沙湖水厂	<0.5	0.74	无	7.18	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.56	无	合格	①新村	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
39	深圳市坑梓自来水有限公司	坑梓水厂	<0.5	0.64	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.32	无	合格	①老坑	<0.5	0.65	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
														③总公司	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格
40	深圳市大工业区水务有限公司	大工业区水厂*	<0.5	0.30	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.07	无	合格	①茜坑*	<0.5	0.20	无	<5	未检出	未检出	无	7.10	合格
41	中广核环保产业有限公司	大亚湾核电水厂	<0.5	0.58	无	7.14	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.45	无	合格	①南区	<0.5	0.32	无	<5	未检出	未检出	无	7.12	合格
42	深圳市大鹏新区环水水务有限公司	庙角岭水厂	<0.5	0.67	无	7.09	<5	未检出	未检出	0.0000088	0.51	无	合格	①葵福嘉园	<0.5	0.20	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
43		鹏城水厂	<0.5	0.61	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.52	无	合格	③建设路	<0.5	0.37	无	<5	未检出	未检出	无	7.11	合格
44		南澳水厂	<0.5	1.08	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.65	无	合格	②风球山小区	<0.5	0.48	无	<5	未检出	未检出	无	7.15	合格
45		坝光水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注：1.采样和检测时间为2025年5月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有\*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L—0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L—0.8mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有一的表示该水厂暂停供水。