

附表 1

深圳市 2025 年 10 月供水水质检测结果汇总表

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过 1	无异臭、异味	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5-8.5			
1	深圳市水务(集团)有限公司	沙头角水厂	<0.5	0.58	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.51	无	合格	①迎宾阁	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
2		盐田港水厂	<0.5	0.88	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.78	无	合格	②9号小区	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.35	合格
3		东湖水厂	<0.5	0.66	无	7.42	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.64	无	合格	①文锦中学	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.34	合格
4		梅林水厂	<0.5	0.80	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.68	无	合格	②亚太酒店	<0.5	0.52	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
5		笔架山水厂	<0.5	0.82	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.59	无	合格	②新秀村	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
6		南山水厂	<0.5	0.86	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.86	无	合格	②梅林一村	<0.5	0.73	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格
7		大涌水厂	<0.5	0.78	无	7.33	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.98	无	合格	②景蜜村	<0.5	0.52	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
8		莲塘水厂	<0.5	0.58	无	7.33	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.35	无	合格	②八卦岭	<0.5	0.61	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
9	深圳市深水宝安水务集团有限公司	新安水厂	<0.5	0.67	无	7.25	<5	未检出	未检出	0.0000085	0.48	无	合格	②胜发大厦	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.18	合格
10		朱坳水厂	<0.5	0.80	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.42	无	合格	②领航城	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
11		凤凰水厂	<0.5	0.76	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.31	无	合格	①兴业路	<0.5	0.73	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格
12		立新水厂	<0.5	0.81	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.33	无	合格	①翠岗西	<0.5	0.70	无	<5	未检出	未检出	无	7.23	合格
13		长流陂水厂	<0.5	0.77	无	7.18	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.40	无	合格	①赛尔康	<0.5	0.45	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
14		上南水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15		五指耙水厂	<0.5	0.77	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.53	无	合格	②盛芳园	<0.5	0.35	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
16		松岗水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三氯甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3~2	无	6.5~8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异臭、异味	≤0.5	0.05~2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5~8.5			
17		石岩湖水厂	<0.5	0.90	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.51	无	合格	③泰科厂	<0.5	0.24	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
18	深圳市深水龙华水务有限公司	观澜茜坑水厂	<0.5	0.72	无	7.21	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.14	无	合格	①观平路	<0.5	0.67	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
19		龙华茜坑水厂	<0.5	0.86	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.22	无	合格	③沿河路	<0.5	0.53	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
20		红木山水厂	<0.5	0.84	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.50	无	合格	②竹村	<0.5	0.67	无	<5	未检出	未检出	无	7.37	合格
21		沙湾一水厂	<0.5	0.80	无	7.18	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.70	无	合格	①城市明珠	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
22	深圳市布吉供水有限公司	沙湾二水厂	<0.5	0.70	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.47	无	合格	①新华中学	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
23		坂雪岗水厂	<0.5	0.56	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.38	无	合格	③电信大厦	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
24	深圳市龙岗坪地供水有限公司	坪地水厂	<0.5	0.42	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.32	无	合格	②万科城西门	<0.5	0.51	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
25	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	苗坑水厂	<0.5	0.81	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.44	无	合格	①福地花园	<0.5	0.32	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
26		鹅公岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	③坪地人民医院	<0.5	0.31	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
27		南坑水厂	<0.5	0.66	无	7.36	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.12	无	合格	①辅城坳工业区	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
28		荷坳水厂	<0.5	0.70	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.06	无	合格	②山厦塘口	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
29		中心城水厂	<0.5	0.71	无	7.30	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.45	无	合格	①横岗街道办	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
30		猫仔岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①力嘉工业区	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.18	合格
31		獭湖水厂	<0.5	0.82	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.48	无	合格	③六约新村	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
32	深圳市深水光	甲子塘水厂	<0.5	0.78	无	7.31	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.28	无	合格	①余岭山庄	<0.5	0.78	无	<5	未检出	未检出	无	7.36	合格
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②区防疫站	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②爱联村委	<0.5	0.85	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①龙东村委	<0.5	0.71	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①塘家村	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格	

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										评价
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三氯甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异臭、异味	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5-8.5			
	明水务有限公司													②塘尾	<0.5	0.78	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
		光明水厂	<0.5	0.65	无	7.36	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.34	无	合格	①华星光电	<0.5	0.20	无	<5	未检出	未检出	无	7.35	合格
33		上村水厂	<0.5	0.88	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0	无	合格	②高正豪景	<0.5	0.26	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
34														②上村	<0.5	0.49	无	<5	未检出	未检出	无	7.34	合格
35	深圳市坪山自来水有限公司	塘岭水厂	<0.5	0.86	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.21	无	合格	①乐安居	<0.5	0.82	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
36		三洲田水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②碧岭居委	<0.5	0.49	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
37		田心水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38		沙湖水厂	<0.5	0.82	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.02	无	合格	①六和城	<0.5	0.69	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
39	深圳市坑梓自来水有限公司	坑梓水厂	<0.5	0.60	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.32	无	合格	①同富裕	<0.5	0.43	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
40	深圳市大工业区水务有限公司	大工业区水厂*	<0.5	0.32	无	7.33	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.06	无	合格	②第一市场	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
41	中广核环保产业有限公司	大亚湾核电水厂	<0.5	0.44	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.45	无	合格	①高先电子*	<0.5	0.17	无	<5	未检出	未检出	无	7.38	合格
42	深圳市大鹏新区环水有限公司	庙角岭水厂	<0.5	0.56	无	7.36	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.47	无	合格	①老水务所	<0.5	0.38	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
43		鹏城水厂	<0.5	0.59	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.43	无	合格	③建设路	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
44		南澳水厂	<0.5	0.78	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.41	无	合格	①水头沙	<0.5	0.43	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
45		坝光水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

备注：1.采样和检测时间为2025年10月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L-0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L-0.8mg/L。

4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.有一的表示该水厂暂停供水。