

附表 1

## 深圳市 2025 年 11 月供水水质检测结果汇总表

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值	≤0.5	0.3—2	无	6.5—8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过 1	无异臭、异味	≤0.5	0.05—2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5—8.5			
1	深圳市水务(集团)有限公司	沙头角水厂	<0.5	0.64	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.74	无	合格	③梧桐苑	<0.5	0.49	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
2		盐田港水厂	<0.5	0.78	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.63	无	合格	②特检	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
3		东湖水厂	<0.5	0.84	无	7.30	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.55	无	合格	①布心	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.23	合格
4		梅林水厂	<0.5	0.81	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.62	无	合格	②田贝	<0.5	0.53	无	<5	未检出	未检出	无	7.18	合格
5		笔架山水厂	<0.5	0.75	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.97	无	合格	②罗湖公司	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
6		南山水厂	<0.5	0.84	无	7.21	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.43	无	合格	①车公庙	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
7		大涌水厂	<0.5	0.87	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.67	无	合格	③深云村	<0.5	0.53	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
8	深圳市莲塘供水服务有限公司	莲塘水厂	<0.5	0.66	无	7.41	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.26	无	合格	②华新	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
9	深圳市深水宝安水务集团有限公司	新安水厂	<0.5	0.72	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.94	无	合格	②通心岭小区	<0.5	0.69	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
10		朱坳水厂	<0.5	0.68	无	7.38	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.90	无	合格	②星发楼	<0.5	0.53	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
11		凤凰水厂	<0.5	0.85	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.70	无	合格	②蛇口新街	<0.5	0.52	无	<5	未检出	未检出	无	7.35	合格
12		立新水厂	<0.5	0.84	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.21	无	合格	①广深公路边	<0.5	0.84	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
13		长流陂水厂	<0.5	0.74	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.74	无	合格	②金菊花园	<0.5	0.73	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
14		上南水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15		五指耙水厂	<0.5	0.62	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.31	无	合格	③新桥	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格
16		松岗水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三氯甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3~2	无	6.5~8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异臭、异味	≤0.5	0.05~2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5~8.5			
17		石岩湖水厂	<0.5	0.82	无	7.41	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.74	无	合格	②三联	<0.5	0.84	无	<5	未检出	未检出	无	7.23	合格
18	深圳市深水龙华水务有限公司	观澜茜坑水厂	<0.5	0.82	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.69	无	合格	①松元吓	<0.5	0.60	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格
19														①荷叶榕	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.36	合格
20		龙华茜坑水厂	<0.5	0.82	无	7.29	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.16	无	合格	③观澜高新园给水泵站	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.40	合格
21	深圳市布吉供水有限公司	沙湾一水厂	<0.5	0.90	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.40	无	合格	①城市明珠	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.18	合格
22		沙湾二水厂	<0.5	0.83	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.29	无	合格	①万众城	<0.5	0.55	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
23		坂雪岗水厂	<0.5	0.76	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.72	无	合格	③宝华大厦	<0.5	0.71	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
24	深圳市龙岗坪地供水有限公司	坪地水厂	<0.5	0.54	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.44	无	合格	③华业玫瑰园	<0.5	0.96	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
25	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	苗坑水厂	<0.5	0.86	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.56	无	合格	②凤岐路	<0.5	0.80	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
26		鹅公岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	①嘉湖路	<0.5	0.84	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
27		南坑水厂	<0.5	0.66	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.20	无	合格	①228工业区	<0.5	0.52	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
28		荷坳水厂	<0.5	0.64	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.21	无	合格	①埔吓	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.38	合格
29		中心城水厂	<0.5	0.86	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.20	无	合格	①中心学校	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
30		猫仔岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②泰夫人休闲会所	<0.5	0.53	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
31		獭湖水厂	<0.5	0.78	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.48	无	合格	②中心城水所	<0.5	0.78	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格
														①奥体新城	<0.5	0.75	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格

序号	水司名称	类别	出厂水										管网水										
			项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	pH	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	2-甲基异莰醇(mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	肉眼可见物	色度(铂钴色度单位)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	臭和味	pH
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3-2	无	6.5-8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1	无异臭、异味	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5-8.5			
32	深圳市深水光明水务有限公司	甲子塘水厂	<0.5	0.80	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.31	无	合格	①东坑	<0.5	0.60	无	<5	未检出	未检出	无	7.16	合格
33		光明水厂	<0.5	0.75	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.37	无	合格	①田寮	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格
34		上村水厂	<0.5	0.85	无	7.38	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.68	无	合格	③福盈中央山	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格
35	深圳市坪山自来水有限公司	塘岭水厂	<0.5	0.80	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.72	无	合格	①香江工业园	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格
36		三洲田水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②坪山中学	<0.5	0.73	无	<5	未检出	未检出	无	7.34	合格
37		田心水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38		沙湖水厂	<0.5	0.79	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.50	无	合格	①新村	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
39	深圳市坑梓自来水有限公司	坑梓水厂	<0.5	0.64	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.36	无	合格	①老坑	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格
40	深圳市大工业区水务有限公司	大工业区水厂*	<0.5	0.26	无	7.21	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.04	无	合格	①同富裕	<0.5	0.42	无	<5	未检出	未检出	无	7.34	合格
41	中广核环保产业有限公司	大亚湾核电水厂	<0.5	0.48	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.26	无	合格	①南区	<0.5	0.38	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格
42	深圳市大鹏新区环水有限公司	庙角岭水厂	<0.5	0.51	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.69	无	合格	②土洋油站	<0.5	0.19	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格
43		鹏城水厂	<0.5	0.65	无	7.33	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.56	无	合格	③建设路	<0.5	0.64	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格
44		南澳水厂	<0.5	0.61	无	7.30	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.87	无	合格	①上企沙	<0.5	0.64	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格
45		坝光水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

备注：1.采样和检测时间为2025年11月。

2.出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。

3.表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L-0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为0.02mg/L-0.8mg/L。

4.表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。

5.表示该水厂暂停供水。